

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4564/2022

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

	Horpol 1 Sp. z o.o. ul. Nowa 23, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno
stwierdza, że wyrób:	Przenośne działko wodno-pianowe DWP 24 typ: Azimutor 3000 z opcjonalnym deflektorem
produkowany przez:	POK S.A. France z.i. "Les Guignons" 10400 Nogent Sur Seine Francja
w zakładzie produkcyjnym:	POK S.A. France z.i. "Les Guignons" 10400 Nogent Sur Seine Francja
spełnia wymagania:	pkt. 3.19 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6188/2021 z dnia 09.07.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 4994/BS/10 z dnia 18.04.2011 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4564/DC/CNBOP-PIB/2022.

Okres ważności świadectwa:

od **09.02.2022 r.**

do **08.02.2027 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

Zboina
Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczania
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina



Józefów, dnia: 9 lutego 2022 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4564/2022

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB


Przenośne działko wodno-pianowe DWP 24
typ: Azimutor 3000 z opcjonalnym deflektorem

Konstrukcja	- przenośna
Wymiary długość/wysokość/szerokość (dane producenta)	
- z prądownicą wodną	- 734/639/655 mm
- z prądownicą pianową	- 734/835/655 mm
Masa	
- z głowicą wodną	- 23,38 kg
- z głowicą pianową	- 26,28 kg
Natężenie przepływu wody dla działka z prądownicą wodną dla strumienia zwartego/rozproszonego	
- przy nastawie prądownicy 2400	- 2345/2336 dm ³ /min
Natężenie przepływu wodnego środka pianotwórczego dla działka z prądownicą pianową	
- przy nastawie prądownicy 2400	- 2335 dm ³ /min
Ciśnienie robocze	- 8 bar
Maksymalna długość rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 8 bar	- 63 m
Maksymalna długość rzutu strumienia rozproszonego przy ciśnieniu 8 bar	- 36 m
Maksymalna długość rzutu strumienia piany przy ciśnieniu 8 bar	- 45 m

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB


Z-ca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczeń
st. bryg. dr inż. Jacek Zboina

Józefów, dnia: 9 lutego 2022 r.