

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

**Nr 4910/2023**

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  
im. Józefa Tuliszowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Horpol 1 Sp. z o.o.  
ul. Nowa 23, Stara Iwiczna  
05-500 Piaseczno

stwierdza, że wyrób:

**Prądownica wodna PWT 52/0,45-0,85-1,3-2 typ Cooler 200**

produkowany przez:

**POK S.A.S**  
Z.I. les Guignons  
10400 Nogent-sur-Seine  
France

w zakładzie produkcyjnym:

**POK S.A.S**  
Z.I. les Guignons  
10400 Nogent-sur-Seine  
France

spełnia wymagania:

pkt 3.16 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

### Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6853/2023 z dnia 02.03.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 563/BS/17 z dnia 07.12.2017 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej BS CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4910/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa:

od 03.04.2023 r.

do 02.04.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 3 kwietnia 2023 r.

Strona 1/2

## ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4910/2023

### DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Prądownica wodna PWT 52/0,45-0,85-1,3-2 typ Cooler 200

|                                                                                                                                      |                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Masa                                                                                                                                 | - 1,65 kg                                        |
| Wymiary: długość x wysokość x szerokość                                                                                              | - 322 x 230,6 x 95 mm                            |
| Nastawy wydajności                                                                                                                   | - skokowo: 45, 85, 130, 200 dm <sup>3</sup> /min |
| Maksymalna długość rzutu, przy ciśnieniu 0,6 MPa na wlocie prądownicy –<br>nastawa 45 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia:           |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 18 m                                           |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 8 m                                            |
| Maksymalna długość rzutu, przy ciśnieniu 0,6 MPa na wlocie prądownicy –<br>nastawa 85 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia:           |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 21 m                                           |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 10 m                                           |
| Maksymalna długość rzutu, przy ciśnieniu 0,6 MPa na wlocie prądownicy –<br>nastawa 130 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia:          |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 26 m                                           |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 13 m                                           |
| Maksymalna długość rzutu, przy ciśnieniu 0,6 MPa na wlocie prądownicy –<br>nastawa 200 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia:          |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 31 m                                           |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 15 m                                           |
| Maksymalne natężenie przepływu wody przy ciśnieniu<br>0,6 MPa na wlocie prądownicy – nastawa 45 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia  |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 42,5 dm <sup>3</sup> /min                      |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 41,1 dm <sup>3</sup> /min                      |
| Maksymalne natężenie przepływu wody przy ciśnieniu<br>0,6 MPa na wlocie prądownicy – nastawa 85 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia  |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 86 dm <sup>3</sup> /min                        |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 83 dm <sup>3</sup> /min                        |
| Maksymalne natężenie przepływu wody przy ciśnieniu<br>0,6 MPa na wlocie prądownicy – nastawa 130 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 137,5 dm <sup>3</sup> /min                     |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 134,5 dm <sup>3</sup> /min                     |
| Maksymalne natężenie przepływu wody przy ciśnieniu<br>0,6 MPa na wlocie prądownicy – nastawa 200 dm <sup>3</sup> /min dla strumienia |                                                  |
| - zwartego                                                                                                                           | - 195 dm <sup>3</sup> /min                       |
| - rozproszonego                                                                                                                      | - 197,5 dm <sup>3</sup> /min                     |

#### WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1007; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 3 kwietnia 2023 r.

