

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5017/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Horpol 1 Sp. z o.o.
Nowa 23, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno

stwierdza, że wyrób:

Generator piany lekkiej GPL typ SNOW COAT

produkowany przez:

POK S.A. France
z.i. "Les Guignons"
10400 Nogent Sur Seine, Francja

w zakładzie
produkcyjnym:

POK S.A. France
z.i. "Les Guignons"
10400 Nogent Sur Seine, Francja

spełnia wymagania:

**pkt. 3.24 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia
i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów
do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz.
553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282)**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6859/2023 z dnia 06.03.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 5566/BS/11 z dnia 10.08.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych BS CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5017/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa: od **05.07.2023 r.** do **04.07.2028 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 5 lipca 2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 5017/2023****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Generator piany lekkiej GPL typ SNOW COAT**

Masa z siatką	ok. 13,5 kg
Masa bez siatki	ok. 12,8 kg
Ciśnienie użytkowe	5 – 12 bar
Nominalne ciśnienie robocze	5,5 bar
Natężenie przepływu wody przy ciśnieniu 5,5 bar	170 dm ³ /min
Typ środka pianotwórczego przewidziany do stosowania	syntetyczne środki pianotwórcze (S)
Stężenie wodnego roztworu środka pianotwórczego	3 %
Liczba spienienia piany	≥ 200
Nasada tłoczna doprowadzająca wodę	52 wg PN-M-51038

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 5 lipca 2023 r.